



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0
приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР089/3.Н.00609
(номер сертификата соответствия)

003359
(учетный номер бланка)


Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП)	Наименование, тип, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Наименование национального стандарта, применяемого на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента	Предел огнестойкости строительной конструкции
58 3324	Фрагмент перегородочной конструкции, изготовленный по технологическому регламенту по монтажу перегородочных конструкций, состоящий из плит перегородочных силикатных полнотелых СППо-М150/1,8 марки по прочности М150, класса средней плотности 1,8, габаритными размерами 498x70x249 мм, 498x70x240мм выпускаемых по ГОСТ 379-2015	ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"	EI 45
58 3326	Фрагмент перегородочной конструкции, изготовленный по технологическому регламенту по монтажу перегородочных конструкций, состоящий из плит перегородочных силикатных пустотелых СППу-М150/1,6 марки по прочности М150, класса средней плотности 1,6, габаритными размерами 498x115x249 мм, 498x115x240мм, 498x120x249 мм, 498x120x240 мм, выпускаемых по ГОСТ 379-2015	ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"	EI 45

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)


А.А. Гомзов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)


Д.Н. Байгушкин

