



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА36.Н03382

Срок действия с 29.12.2018 по 28.12.2021

№ 0322577

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.10НА36

Орган по сертификации продукции ООО "ТНК" Адрес: 236038, РОССИЯ, Калининградская область, г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 16, стр. Г, оф. 3, 4, 5. Телефон 8-917-623-5741, адрес электронной почты: tnk-os@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

Фрагмент перегородочной конструкции из силикатных полнотелых перегородочных плит марки СППо 70 по прочности М150, класса средней плотности 1,8, габаритными размерами 498x70x249 мм, выпускаемая по ГОСТ 379-2015. Серийный выпуск.

КОД ОК
23.61.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 27296-2012 Индекс изоляции воздушного шума R_w 47 дБ

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Каменск – Уральский завод строительных материалов" (ООО "КУЗСМ"). ОГРН: 1076612000948, ИНН: 6612022925, КПП: 661201001. Адрес: 623415, РОССИЯ, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Силикатная, дом 1, корпус А, телефон/факс: 83439390991, 83439390990, адрес электронной почты: simat@so-com.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Каменск – Уральский завод строительных материалов" (ООО "КУЗСМ"). ОГРН: 1076612000948, ИНН: 6612022925, КПП: 661201001. Адрес: 623415, РОССИЯ, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Силикатная, дом 1, корпус А, телефон/факс: 83439390991, 83439390990, адрес электронной почты: simat@so-com.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/V-29/12/18 от 29.12.2018 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ09)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Схема сертификации: 3

Руководитель органа

подпись

С.Е. Федоров

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.Р. Деминов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации